

**Wszyscy Wykonawcy**

**Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania pn.: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów urządzeń rtg i bramek detekcyjnych oraz wykonanie pomiarów dozymetrycznych”**

Sąd Rejonowy w Jarosławiu informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j ze zm.) wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów ujętych w niniejszym postępowaniu.

Dotyczy: procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 130 000,00 złotych prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. ze zm.).

**PYTANIA I ODPOWIEDZI:**

**Pytanie 1**

W związku z zapytaniem na wykonanie usług przeglądów i pomiarów dozymetrycznych chciałem zapytać czy zamawiający wymaga zaświadczenia od producentów urządzeń PD6500i oraz BV 5030 świadczących iż oferent posiada przeszkolony przez producentów personel do wykonywania przeglądów i kalibracji urządzeń zgodnie z technologią producenta oraz jest autoryzowanym dystrybutorem?

Wymóg ten gwarantuje wykonanie przeglądów zgodnie z wytycznymi za pomocą certyfikowanych wzorców, aktualizacje oprogramowania dzięki czemu zostanie zachowany poziom bezpieczeństwa a żywotność urządzeń nie ulegnie skróceniu.

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zaświadczenia od producentów urządzeń PD6500i oraz BV 5030 świadczących iż oferent posiada przeszkolony przez producentów personel do wykonywania przeglądów i kalibracji urządzeń zgodnie z technologią producenta oraz jest autoryzowanym dystrybutorem. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiotowy dokument został złożony wraz z ofertą.

**UWAGA**

**W związku z odpowiedziami na pytania, Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian.**

*Z poważaniem*

Dyrektor Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Anna Wilk